

דלק – שינועו בצנרת 2.2 ג (מיוחד)

1. הוראות חוק הנוגעות לעניין

- 1.1. חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור, התשס"ה-2005
- 1.2. חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, עד תיקון 29 כולל.
- 1.3. תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), התשס"א-2000 (כולל תיקון התשע"ג-2012).
- 1.4. צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-2013.

2. הגדרות

- 2.1. **בעל העסק** - המבקש להפעיל עסק, לרבות מנהל כאשר העסק הינו בבעלות תאגיד.
- 2.2. **שטח העסק** - השטח ברוטו של כל היחידות בעסק שאליהם יש גישה, לרבות שטח היציאות והיציעים שבכל יחידה ולמעט שטחם של משרדים, מחסנים, שירותים ומטבחים.
- 2.3. **רשומה** - פנקס או כרטסת שדפיהם ממוספרים במספרים שוטפים, או כל מדיה מגנטית מקובלת אחרת בה יירשמו פעולות הביטחון שננקטו בעסק, תוצאות הבדיקות לגילוי חפצים חשודים ותוצאות בדיקת תקינות גופי תאורת השילוט וההתמצאות
- 2.4. **תאגיד** - חברה בע"מ, שותפות, אגודה עותומנית או כל התאגדות משפטית אחרת.
- 2.5. **דלק שינועו בצנרת** - הובלת הדלק באמצעות צנרת ומגופים תת-קרקעיים.
- 2.6. **תחנת "דחף"** - משאבות גדולות וסעפת (צנרת) גלויה על פני השטח- מוגדר מתקן ברמה ג' (תשתיות).
- 2.7. **תפישת האבטחה** - מסמך שנכתב על ידי משטרת ישראל ומגדיר את עקרונות האבטחה בעסקים השונים (**המסמך מסווג לרמת שמור- למורשים בעלי סיווג מתאים**).
- 2.8. **תכנית אבטחה (פק"מ)** - מסמך שנערך על ידי אדם שהוסמך כמנהל אבטחה לאחר שהוכשר לכך במוסדר הכשרה המאושר על ידי המשטרה.
- 2.9. במסמך זה יפורטו האמצעים שיינקטו בעסק לאבטחת שלום הציבור, לרבות אמצעים פיזיים ואלקטרוניים, וכן בעלי תפקידים בתחום האבטחה שיוצבו בעסק, מספרם ואופן פריסתם.
- 2.10. תכנית האבטחה תתבסס על עקרונות תפישת האבטחה של משטרת ישראל, על הוראות מפרט 151 ועל דרישות האבטחה המפורטות במפרט זה והיא תוצג בפני קצין הרישוי היחידתי באזור בו ממוקם העסק לצורך אישורה. לתכנית האבטחה יצורף תיק שטח, הפק"מ יהיה ערוך על פי נוהל אג"מ\ חטיבה האבטחה 90.028.118 (**המסמך מסווג לרמת שמור- למורשים בעלי סיווג מתאים**).
- 2.11. **תיק שטח** - אוסף נתונים כולל על העסק וסביבתו, המסייע למערך האבטחה של העסק ולכוחות החירום וההצלה בקרות אירוע. תיק השטח יהיה ערוך על פי נוהל אג"מ\חטיבת האבטחה 90.028.117 (**המסמך מסווג לרמת שמור- למורשים בעלי סיווג מתאים**).

3. כללי

- בעת קבלת החלטה בדבר מתן אישור משטרה לעסק לפי חוק רישוי עסקים או קביעת תנאים לפי חוק זה יובא בחשבון מידע, לרבות מידע פלילי ומודיעיני, הנוגע לבעל הרישיון, לבעל העסק גם

אם אינו בעל הרישיון לבעלי התפקידים בעסק שהינם בעלי השפעה מהותית על העסק, כאשר למידע זה יש השלכה על שלום הציבור.

4. תנאים מוקדמים

- 4.1. לבקשה תצורף תכנית אבטחה לתחנות דחף. תכנית האבטחה תפרט את אמצעי האבטחה הפיזיים והאלקטרוניים שיוצבו בעסק וכן את בעלי התפקידים בתחום האבטחה שיוצבו בעסק, מספרם ואופן הצבתם לפי תפישת האבטחה וההנחיות הקבועות בפריט זה.
- 4.2. בעל העסק יצרף לבקשה רשימה של כל העובדים בעסק ויציין לצד כל אחד מהם את תפקידו ואת פרטיו האישיים.

5. אבטחה

- 5.1. העסק יאובטח על פי תכנית האבטחה כפי שאושרה על ידי קצין הרישוי היחידתי בהתייעצות עם מדור תשתיות- חטיבת האבטחה באזור בו ממוקם העסק. תכנית האבטחה תתבסס על תפישת האבטחה וסקר הסיכונים שיבוצע במתקן וכל על תנאים נוספים שיימסרו למגיש הבקשה על פי שיקול דעתו של קצין הרישוי בהתייעצות עם מדור תשתיות- חטיבת האבטחה.
- 5.2. נותן האישור ולא קצין משטרה מטעמו רשאי להורות על שינוי מערך האבטחה בעסק ולא תגבורו מעבר לאמור בתכנית האבטחה שאושרה, בשל מיקום העסק, מאפיינים מיוחדים ולא שינוי בנסיבות המחייב זאת, לרבות שינוי בהתראות ובאיומים כפי שהם מוערכים על ידי המשטרה מעת לעת.
- 5.3. שינוע צנרת דלק מתחת לפני השטח לא תאובטח
- 5.4. צנרת דלק הגלויה על פני השטח תאובטח באמצעים אלקטרוניים או אביזרים פיזיים.

5.5. אמצעי אבטחה אלקטרוניים ופיזיים

6.5.1. מתקן "דחף" - צנרת דלק גלויה על פני השטח:

6.5.2. לא תתקיים אבטחה חמושה במתקני ה"דחף"

6.5.2.1. גדר העסק יוקף בגדר מרותכת המותקנת על בסיס בטון חיצונית שגובהה

לא יפחת מ-2.5 מטר ממדרך רגל.

6.5.2.2. מערכת התראה על הגדר- המתריעה בעת ניסיון פריצה, עם חיבור למוקד

אבטחה של העסק.

6.5.3. מצלמות טלוויזיה במעגל סגור (טמ"ס)

6.5.3.1. בעל העסק יתקין בתחנות דחף מצלמות טלוויזיה במעגל סגור (המערכת

תותקן במקומות הבאים תוך פגיעה מזערית בצנעת הפרט:

6.5.3.2. בכל כניסה בכל אתר תוצב מצלמה השולטת על הכניסה והיציאה

6.5.3.3. מסביב לעסק יוצבו מצלמות אשר יכסו את פאות המבנה בחפיפה עד

למרחק של 30 מ'.

6.5.3.4. מצלמה תוצב בתוך העסק תצפה לכיוון שער הכניסה ומבאות הכניסה

לעסק.

- 6.5.3.5 מצלמות יוצבו בחנייה באופן שיצלמו את המתרחש בחנייה לעסק.
- 6.5.3.6 מצלמות יוצבו במקומות רגישים שהוגדרו בהתאם לתוכנית האבטחה והנחיות משטרת ישראל כגון: שערי חירום אזור רגיש (משאבות) וכו'.
- 6.5.3.7 יש להשתמש במצלמות בעלות חשיפה אוטומטית וצמצם אוטומטי
- 6.5.3.8 מערכת מצלמות הטמ"ס תאפשרנה צילום בחשיכה.
- 6.5.3.9 מהירות הצילום לא תהיה פחות מ-FPS 25.
- 6.5.3.10 המצלמות לא יכוונו ישירות למקור אור בהיר כגון חלונות וגופי תאורה.
- 6.5.3.11 המצלמות בחזית הכניסה ובתוך העסק יאפשרו זיהוי פנים בכל מזג אוויר לרבות סנוור מהשמש או שינוי תאורה.
- 6.5.3.12 המצלמות החיצוניות יזהו באופן ברור דמות אדם.
- 6.5.3.13 ההקלטה תישמר למשך 14 יום לפחות ממועד צילומה.
- 6.5.3.14 ההקלטה תתבצע ברזולוציה הכי גבוהה שמאפשרות מצלמות הטמ"ס
- 6.5.3.15 מערכת ההקלטה תאפשר יכולת הפקה להקלטות (צורבים, תוכנות וכו') ותאפשר הוצאת קבצים\תמונות למדיה מגנטית נתיקה.
- 6.5.3.16 המערכת תכלול גיבוי למקרה של הפסקת חשמל למשך שלוש שעות לפחות.
- 6.5.3.17 בכניסה לעסק וכן בקרבת האזורים המצולמים מחוץ לעסק ייתלה שלט המודיע כי האזור מצולם.
- 6.5.4 סוירים\ ביקורת זמן תגובה בעת קרות אירוע**
- 6.5.4.1 בעת שגרה על בעל העסק לבצע 3 סריקות בשבוע במתקן "הדחף" לביקורת.
- 6.5.4.2 בעת אירוע ביטחוני יהיה בעל העסק מחויב בהגעה למקום תוך 30 דקות, עפ"י הדרישות המופיעות בפק"מ.
- 6.5.4.3 לעסק תהיה יכולת להציג תיעוד נוכחות הסורק.
- 6.5.4.4 עם גילוי אירוע, תיפתח רשומה.
- 6.5.4.5 לא ייתלשו דפים מפנקס הרשומה ולא יוצאו כרטיסים מהכרטיסייה המהווה את הרשומה.
- 6.5.4.6 הרשומה תועבר למשטרה על פי דרישתה.
- 6.5.4.7 אבדה רשומה, יודיע בעל העסק או מנהל העסק למשטרה על אבדנה בתוך 48 מהמועד בו נודע לו על אבדנה
- 6.5.4.8 תנוהל רשומה, בה יצוינו המספרים של כלי הרכב שנבדקו ונכנסו למתקן.
- 6.5.5 מערכת למסירת הודעות**
- 6.5.5.1 במתקן תותקן מערכת כריזה שתאפשר מסירת הודעות באירועי חירום בכל שטח העסק או בחלק מסוים ממנו, לרבות בשטח ההתקהלות ובפתחי הכניסה והיציאה.
- 6.5.5.2 למערכת הכריזה יהיה גם מקור כוח חשמלי נוסף של סוללות נטענות, שיפעל במקרה של נפילת מקור המתח החשמלי הראשי בעסק.

6.5.6 תאורה חיצונית

6.5.6.1 בשעות החשיכה תופעל תאורה לאורך הגדר ולאורך הדרכים הפנימיות

בעסק. הצורך בתאורה בשעות החשיכה תקבע בתוכנית האבטחה.

6.5.6.2 התאורה החיצונית תהיה תקינה בכל עת.

6.5.7 מוקד בקרה אלקטרוני

6.5.7.1 יוקם מוקד ביטחון בו יוצב מאבטח\דוק ביטחוני\ איש ביטחון בעל הכשרה

עפ"י הגדרתו ע"י חטיבת האבטחה.

6.5.7.2 במוקד הבקרה יוצבו: מע' צפייה של המצלמות במעגל סגור.

6.5.7.3 קבלת התראה לניסיון חדירה למתקן (אמצעי צפייה והתראה טכנולוגיים).

6.5.7.4 מכשירי קשר וטלפניה

6.5.8 ייחוד פעולות העסק

לא ינוהל בעסק זה, עסק טעון רישוי אחר, אלא אם ניתן לכך רישיון כדון.

6.5.9 הצגת הרישיון

6.5.9.1 רישיון העסק והתנאים המצורפים אליו יוצגו במקום הנראה לעין

ושלמברקים יש גישה אליו.

6.5.10 זיהוי

בעל העסק וכל עובד בו, יזהה את עצמו בפני שוטר, יציג בפניו וימסור לו רשומות

ומסמכים הנוגעים לרישיון העסק ולתנאיו, הכול לפי דרישתו.

6.5.11 רשומה

בעסק תנוהלנה הרשומות הבאות:

6.5.11.1 רשימת מועסקים תכלול את פרטיהם האישיים של העובדים בעסק, לרבות

שמות העובדים, מספרי תעודות הזהות שלהם ומענם.

6.5.11.2 פעולות הביטחון שננקטו בעסק באותו יום, רשימת האירועים הביטחוניים

שאירעו באותו יום ותוצאות הסריקות לגילוי חפצים חשודים.

6.5.11.3 הרשומה תנוהל על פי ההוראות הבאות:

6.5.11.3.1 הרישומים ברשומה ייעשו באופן ממוחשב או בעט או בדרך אחרת

שאינה ניתנת למחיקה.

6.5.11.3.2 לא ייתלשו דפים מפנקס הרשומה ולא יוצאו כרטיסים מהכרטיסייה

המהווה את הרשומה.

6.5.11.3.3 הרשומה תועבר למשטרה בכל עת על פי דרישתה.

6.5.11.3.4 אבדה רשומה- יודיע בעל העסק או מנהל העסק למשטרה על

אובדנה תוך 48 שעות מעת שנודע לו כי הרשומה אבדה.

6.5.11.3.5 הרשומה תישמר לפחות שנה מיום הרישום האחרון בה.

6.5.12 שונות

6.5.12.1.1 לאור קביעת הנחיה פנימית יחשב מתקן תשתית כמוגדר לעיל

כמונחה ע"י באחריות המנב"ט\מנב"ט מקומי לוודא כי אזורים חשופים

(קווים\ צנרת\ תעלות חשופות) שהנם רגישים בהיבט הנזק העלול להיווצר

מפגיעתם, ימוגנו, יגודרו, יוטמנו, ינעלו וכדומה, באופן שימנעו, יעצרו ויעכבו כל ניסיון 'לטפל' בהם.

6.5.12.1.2. בתעלות\ קווים המאובטחים ע"י מיגון פיזי בלבד (ארגזי ניקוז, מגופים וכדו') יש לוודא כי למרות תקינותם שלא אמצעי המיגון, כגון גדרות, מנעולים, ברגים, מכסים וכדו', לא בוצע כל ניסיון 'טיפול' בהם, וזאת ע"י השארת סימנים סמויים, זיהוי מס' מנעולים או כל דרך שתגובש ע"י המנב"ט\ המנב"ט המקומי.

6.5.12.1.3. בתעלות\ קווים חשופים, יש לוודא כי מותקנות מערכות התרעה אלקטרוניות או לחילופין מערכות\ אמצעים אשר יהוו אינדיקציה לניסיון חדירה או 'טיפול'.

6.5.12.1.4. בנקודות החשופות הרגישות יותר, כגון צנרת\קו, מאגרי מים בקרבת מקום מיושב, יש להתקין אמצעים אלקטרוניים\ טכניים, אשר יופעלו אוטומטית לעצירת הדלק, במידה ותתקבל אינדיקציה 'לטיפול' או פגיעה בקווים אלו ע"י מימוש הדפ"אות השונות.

6.5.12.1.5. לא ינוהל בעזק זה עסק אחר הטעון רישוי, אלא אם ניתן לכך רישיון בדין.

6.5.12.1.6. בעל העסק וכל עובד בו, יזחה עצמו בפני שוטר, יציג בפניו ימסור לו רשומות ומסמכים הנוגעים לרישיון העסק ולתנאיו, הכול לפי דרישתו.

7. הקצין המוסמך:

דרגה	שם	חתימה
------	----	-------

תאריך המסירה _____

פרטי מקבל התנאים וחתימתו:

שם פרטי	שם משפחה	תעודת זהות	חתימה
---------	----------	------------	-------