



## **המועצה האזורית באר טוביה**

**מעודכן לתאריך 24.03.2025**

**נא לחתום על המצ"ב ולצרף את 5 העמודים להצעה**

**שאלות ותשובות  
מכרז מס' 05/2025**

**ביצוע עבודות אחזקת רשת מים ועבודות יזומות ברשת  
המים בתחומי המועצה האזורית באר טוביה**

להלן תשובות לכל השאלות אשר הועברו למועצה אזורית באר טוביה בהתייחס למכרז שבנדון.



## המועצה האזורית באר טוביה

תשובה	שאלה	מספר סעיף	מס' עמוד	שם המסמך	נתקבלה	מס' השאלה
במקום סיווג קבלני 260 ב'2, הסיווג הקבלני הנדרש הוא: 260 ב'1	<p>לפי סעיף זה הסיווג הקבלני הנדרש להגשת הצעה למכרז זה הינו כרשום בסעיף: "על המציע להיות קבלן רשום בעל סיווג 260 ב-2) ביצוע קווי מים, ביוב וניקוז ( עפ"י חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט 1969".</p> <p>חברתנו הינה חברה בעלת סיווג קבלני 260 ב1 ו – 200 ג1 מכאן שתנאי סף זה מהווה מניעה מחברתנו להשתתף בהגשת הצעה לפרק א' במכרז זה שעניינו אחזקת רשת מים. מאחר והמדובר במכרז שניתן להגיש בו הצעה לפרק אחד או לשניים נבקש הפחתה בתנאי הסף בקשר עם פרק א' וזאת ע"מ שנוכל להגיש הצעה לפרק זה בלבד.</p>	1.2	3	מסמך 2	20/02/2025	.1
אין שינוי במסמכי המכרז	<p>בסעיף זה נכתב כך: "על המציע להיות בעל ניסיון מוכח (באסמכתאות) של 3 שנים לפחות בביצוע עבודות בהיקף דומה עם עדיפות לביצוע עבודות אחזקת רשת מים במועצות אזוריות וביצוע עבודות חדשות של קווי מים, ביוב וניקוז במועצות אזוריות. המציע ביצע ב- 3 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז לפחות עבודה אחת קודמת בהיקף כספי או כמותי השווה להיקף העבודות שבמכרז, או כי המציע ביצע לפחות שלוש עבודות קודמות, שההיקף הכספי או הכמותי של כל אחת מהן שווה למחצית ההיקף כאמור של העבודות שבמכרז.</p> <p>בסעיף זה נכתב כך: "הציון ברכיב האיכותי יינתן בהתאם ל 4- פרויקטים דומים שבוצעו על ידי המציע ב 3 - השנים שקדמו למועד הגשת הצעות למכרז ברשויות מקומיות ובעדיפות למועצות אזוריות. המציע יגיש 4 המלצות בקשר עם פרויקטים דומים שביצע ב-3 שנים האחרונות ברשויות מקומיות ובעדיפות למועצות אזוריות או פרויקטים בהיקף דומה (שלושת הפרויקטים שהוגשו במסגרת תנאי הסף ופרויקט נוסף).</p>	1.3	3	*תנאי הסף	20/02/2025	.2
	<p>בסעיף זה נכתב כך: "הציון ברכיב האיכותי יינתן בהתאם ל 4- פרויקטים דומים שבוצעו על ידי המציע ב 3 - השנים שקדמו למועד הגשת הצעות למכרז ברשויות מקומיות ובעדיפות למועצות אזוריות. המציע יגיש 4 המלצות בקשר עם פרויקטים דומים שביצע ב-3 שנים האחרונות ברשויות מקומיות ובעדיפות למועצות אזוריות או פרויקטים בהיקף דומה (שלושת הפרויקטים שהוגשו במסגרת תנאי הסף ופרויקט נוסף).</p>	25	7	*בחירת הגשות המציעי		



## המועצה האזורית באר טוביה

<p>לפי מסמך מס' 1: תשובות לשאלות הבהרה יישלחו אך ורק לקבלנים שרכשו את מסמכי המכרז עד ליום 27/3/2025</p>	<p>נודה לתשובתכם בהקדם שכן תנאי להשתתפות בסיוור הקבלנים שיתקיים ביום 25.02.25 הינו רכישת מסמכי המכרז (ראו סעיף 8 בהזמנה להציע הצעות) ורכישת מסמכי המכרז תיעשה על ידנו רק לאחר קבלת תשובתכם.</p>	<p>תא ריק</p>	<p>תא ריק</p>	<p>תא ריק</p>	<p>20/02/2025</p>	<p>.3</p>
<p>עדכון סעיף 1.4 (מסך 2 - תנאי המכרז) על המציע להיות בעל איתנות פיננסית – על המציע להציג דו"חות כספיים מבוקרים עבור שנים 2022 – 2024 (עבור שנה 2024 אפשר להציג אישור רו"ח או מאזן בלתי מבוקר, אם יש) וכן אישור רו"ח בדבר היקף מחזור כספי שנתי ממוצע של שלוש השנים שקדמו לשנת ההתקשרות. נתוני המחזור הכספי הממוצע כאמור, יעידו על היקף כספי שנתי בשיעור שלא יפחת מסך של 4.5 מיליון ₪ (לא כולל מע"מ). שער מסמכי המכרז – ללא שינוי</p>	<p>לצורך הגשת מכרז ישנה דרישה להצגת דוחות כספיים מבוקרים לשנים 2022-2024 . יש לי מאזנים של 2022-2023, אין לנו עדיין את 2024. לגבי שנת 2024 המועד להגשת הדוחות הינו, המוקדם ביותר 30.5.25 גם חברות ציבוריות בבורסה מגישות דוחות עד 31.3.25 האם זה בסדר להגיש מאזן 2021 במקום? או לחילופין מה לצרף?</p>	<p>תא ריק</p>	<p>תא ריק</p>	<p>מייל</p>	<p>05/03/2025</p>	<p>.4</p>
<p>יש להגיש ערבות מכרז התקפה עד 6/7/2025</p>	<p>לאור דחיית מועד ההגשה ליום 06.04.2025 נבקש לדעת האם גם תוקף ערבות המכרז השתנה מיום 17.06.2025</p>	<p>3.2</p>	<p>3</p>	<p>2</p>	<p>13/03/2025</p>	<p>.5</p>
<p>1. רובה צנרת בקוטר בין 2" ל- 12" , פלדה ופוליאתילן. 2. למסמכי מכרז מצורפת רשימת מוסדות 3. 4 אזורי תעשייה 4. אין פרטים מדויקים</p>	<p>1. איזה קטרים הצינורות ואיזה צינורות אלה 2. כמה מוסדות ציבור יש במועצה 3. כמה אזורי תעשייה יש 4. הצנרת הקיימת שמתחזקים אותה כמה שנים היא קיימת</p>	<p>תא ריק</p>	<p>תא ריק</p>	<p>תא ריק</p>	<p>19/03/2025</p>	<p>.6</p>



## המועצה האזורית באר טוביה

כך, יש להגיש ערבות מכרז התקפה עד 6/7/2025.	האם השתנה תוקף ערבות מכרז מסיבת עדכון מכרז?	3.2	3	מסמך 2 - תנאי המכרז; מסמך 5 - נוסח ערבות מכרז	19/03/2025	.7
התפרסם לאתר אינטרנט של המכרז	נא להעביר את כל התשובות לשאלות הבהרה, כולל התשובות לפני עדכון מכרז, לצורך לצרף אותם למסמכי הגשה	9	2	מסמך 1 - הזמנה להציע הצעות	19/03/2025	.8



## המועצה האזורית באר טוביה

בברכה,

איגור גיט

מנהל מח' תשתיות המועצה

תפוצה :

תום נדיל – מנהל אגף תכנון ואסטרטגיה  
עו"ד תומר טבק – יועץ משפטי

נא לאשר הנ"ל במייל חוזר :

- גמליאל תכלת [theletga@beer-tuvia.org.il](mailto:theletga@beer-tuvia.org.il)  
- גיט איגור [igor@beer-tuvia.org.il](mailto:igor@beer-tuvia.org.il)

סה"כ 5 דפים כולל דף זה.

שינויים הנ"ל יהיו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז  
מעבר לאמור לעיל, כל יתר הוראות ההצעה והמכרז יעמדו בתוקפן.

אני הח"מ מאשר קבלת המכתב הנ"ל :

תאריך

חתימה וחותמת המאשר

שם הקבלן