

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 13/09/2018

עמוד 1 מתוך 8

תוצאות בדיקות כימיות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2018 עד תאריך: 30/06/2018

לשכה: אשקלון

מועצה אזורית: באר טוביה

2

ספק: באר טוביה

ישוב: באר טוביה

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00019549	באר טוביה-מפרט בכניסה למשק עופר מערב	2018/01/000013	03/01/2018	תקין	בדיקה למתכות ברשת	Pb עופרת א	<MRL	מקג/ל	תקין		אביגדור שמקה	
						בדיקה למתכות ברשת	Fe ברזל ז	0.05	מג/ל	תקין	5.00		
						בדיקה למתכות ברשת	Cu נחושת ז	0.024	מג/ל	תקין	1.71		

0 **סה"כ דגימות חריגות לישוב:**

1 **סה"כ דגימות לישוב:**

באר טוביה	
בדיקה למתכות ברשת	3

ספק: קיבוץ חצור

ישוב: חצור-אשדוד

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
צומת מיהול חצור	NW00019578	חצור באר 2	2018/04/000057	15/04/2018	תקין	בדיקה כימית (שנתית) תדירות ח	חנקה א	52769	מקג/ל	תקין	75.38	חגי גורופי	
						בדיקה כימית (שנתית) תדירות ח	בליעת קרינת UV ז	<MRL	ס"מ/1	תקין			
						בדיקה כימית (שנתית) תדירות ח	כלוריד ז	375.0	מג/ל	תקין	93.75		
						בדיקה כימית (שנתית) תדירות ח	כלל פחמן אורגני ז	0.5	מג/ל	תקין			
						בדיקה כימית (שנתית) תדירות ח	הגבה ח	7.2	pH	תקין	75.79		

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 13/09/2018

עמוד 2 מתוך 8

תוצאות בדיקות כימיות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2018 עד תאריך: 30/06/2018

ספק: קיבוץ חצור

חצור-אשדוד

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						בדיקה כימית (שנתית) ח	טמפרטורה	22.1	°C	תקין			
						בדיקה כימית (שנתית) ח	צבע	<MRL	יחידות צבע	תקין			
צומת מיהול חצור	NW00019578	חצור באר 2	2018/04/000058	15/04/2018	תקין	מאגר	ערך סכומי יחסי - חומרי הדברה	0.32		תקין	21.33	חגי גורופי	
						מאגר	ערך -TRAD סכומי יחסי	0.08		תקין	5.33		
						תדירות א	אלאכור	<MRL	מקג/ל	תקין			
						תדירות א	אלדיקרב	<MRL	מקג/ל	תקין			
						תדירות א	אלדיקרב סולפון	<MRL	מקג/ל	תקין			
						תדירות א	אלדיקרב סולפוקסיד	<MRL	מקג/ל	תקין			
						תדירות א	תקן סכומי אלדיקרב	<MRL	מקג/ל	תקין			
						תדירות א	אטרזין	0.28	מקג/ל	תקין	14.00		
						תדירות א	אתילן דיברומיד	<MRL	מקג/ל	תקין			
						תדירות א	כולל D-2,4 אסתרים ומלחים	<MRL	מקג/ל	תקין			
						תדירות א	1,2-דיברומו-3-כלורופרפאן	<MRL	מקג/ל	תקין			
						תדירות א	1,2 דיכלורופרפאן	<MRL	מקג/ל	תקין			
						תדירות א	דימטואט	<MRL	מקג/ל	תקין			
						תדירות א	הפטאכלור	<MRL	מקג/ל	תקין			
						תדירות א	הפטאכלור אפוקסיד	<MRL	מקג/ל	תקין			
						תדירות א	טריפלוראלין	<MRL	מקג/ל	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 13/09/2018

עמוד 3 מתוך 8

תוצאות בדיקות כימיות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2018 עד תאריך: 30/06/2018

ספק: קיבוץ חצור

חצור-אשדוד

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						תדירות א	כלורדן	<MRL	מקג/ל	תקין			
						תדירות א	כלורופיריפוס	<MRL	מקג/ל	תקין			
						תדירות א	לינדן	<MRL	מקג/ל	תקין			
						תדירות א	MCPA	<MRL	מקג/ל	תקין			
						תדירות א	סימזין	0.36	מקג/ל	תקין	18.00		
						תדירות א	אתילבמן	<MRL	מקג/ל	תקין			
						תדירות א	בנזן	<MRL	מקג/ל	תקין			
						תדירות א	פירן (a)בנזו	<MRL	מקג/ל	תקין			
						תדירות א	די-2-אתיל הקסיל פתאלאט	<MRL	מקג/ל	תקין			
						תדירות א	1,1- דיכלורואתילן	<MRL	מקג/ל	תקין			
						תדירות א	ציס-1,2- דיכלורואתילן	0.2	מקג/ל	תקין	.40		
						תדירות א	טרנס 2,1 דיכלורואתילן	<MRL	מקג/ל	תקין			
						תדירות א	1,2- דיכלורואתאן	<MRL	מקג/ל	תקין			
						תדירות א	דיכלורובנזן-1,4	<MRL	מקג/ל	תקין			
						תדירות א	דיכלורומאתן	<MRL	מקג/ל	תקין			
						תדירות א	ויניל כלוריד	<MRL	מקג/ל	תקין			
						תדירות א	טלואן	<MRL	מקג/ל	תקין			
						תדירות א	טטראכלורואתילן	<MRL	מקג/ל	תקין			
						תדירות א	1,1,1- טריכלורואתאן	<MRL	מקג/ל	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 13/09/2018

עמוד 5 מתוך 8

תוצאות בדיקות כימיות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2018 עד תאריך: 30/06/2018

ספק: כפר אחים

כפר אחים

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00019546	כפר אחים בית	2018/01/000016	03/01/2018	תקין	בדיקה למתכות ברשת	Pb עופרת א	<MRL	מקג/ל	תקין		אביגדור שמקה	
						בדיקה למתכות ברשת	Fe ברזל ז	0.03	מג/ל	תקין	3.00		
						בדיקה למתכות ברשת	Cu נחושת ז	<MRL	מג/ל	תקין			

0 סה"כ דגימות חריגות לישוב:

1 סה"כ דגימות לישוב:

כפר אחים	
בדיקה למתכות ברשת	3

ספק: מושב חצב

חצב

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00019264	חצב פיצול קויים ליד משק 1 כניסה למושב	2018/01/000014	03/01/2018	תקין	בדיקה למתכות ברשת	Pb עופרת א	<MRL	מקג/ל	תקין		אביגדור שמקה	
						בדיקה למתכות ברשת	Fe ברזל ז	0.10	מג/ל	תקין	10.00		
						בדיקה למתכות ברשת	Cu נחושת ז	0.018	מג/ל	תקין	1.29		
	NW00019266	חצב חצ 5415, כניסת קן מים לישוב	2018/01/000015	03/01/2018	תקין	בדיקה למתכות ברשת	Pb עופרת א	3.2	מקג/ל	תקין	32.00	אביגדור שמקה	
						בדיקה למתכות ברשת	Fe ברזל ז	0.20	מג/ל	תקין	20.00		
						בדיקה למתכות ברשת	Cu נחושת ז	0.039	מג/ל	תקין	2.79		

0 סה"כ דגימות חריגות לישוב:

2 סה"כ דגימות לישוב:

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 13/09/2018

עמוד 6 מתוך 8

תוצאות בדיקות כימיות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2018 עד תאריך: 30/06/2018

חצב	
6	בדיקה למתכות ברשת

ספק: מושב נווה מבטח

נווה מבטח

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00019245	נווה מבטח מ. אגירה כניסה	2018/01/000012	03/01/2018	תקין	בדיקה למתכות ברשת	Pb עופרת א	2.6	מקג/ל	תקין	26.00	אביגדור שמקה	
						בדיקה למתכות ברשת	Fe ברזל ז	0.48	מג/ל	תקין	48.00		
						בדיקה למתכות ברשת	Cu נחושת ז	<MRL	מג/ל	תקין			
	NW00019247	נווה מבטח באר-א צפ. מע.	2018/02/000102	20/02/2018	תקין	בדיקה כימית (שנתית) תדירות ח	חנקה א	23928	מקג/ל	תקין	34.18	חגי גורופי	
						בדיקה כימית (שנתית) תדירות ח	בליעת קרינת UV ז	<MRL	ס"מ/1	תקין			
						בדיקה כימית (שנתית) תדירות ח	כלוריד ז	147.0	מג/ל	תקין	36.75		
						בדיקה כימית (שנתית) תדירות ח	כלל פחמן אורגני ז	<MRL	מג/ל	תקין			
						בדיקה כימית (שנתית) תדירות ח	הגבה ה	7.3	pH	תקין	76.84		
						בדיקה כימית (שנתית) תדירות ח	טמפרטורה ה	22.9	°C	תקין			
						בדיקה כימית (שנתית) תדירות ח	צבע ה	<MRL	יחידות צבע	תקין			
	NW00019518	נווה מבטח באר ב דר. מז.	2018/02/000103	20/02/2018	תקין	בדיקה כימית (שנתית) תדירות ח	חנקה א	24558	מקג/ל	תקין	35.08	חגי גורופי	
						בדיקה כימית (שנתית) תדירות ח	בליעת קרינת UV ז	<MRL	ס"מ/1	תקין			
						בדיקה כימית (שנתית) תדירות ח	כלוריד ז	210.0	מג/ל	תקין	52.50		

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 13/09/2018

עמוד 7 מתוך 8

תוצאות בדיקות כימיות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2018 עד תאריך: 30/06/2018

נושב נווה מבטח **ספק:** מושב נווה מבטח

נווה מבטח

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						בדיקה כימית (שנתית) ח	כלל פחמן אורגני	0.4	מג/ל	תקין			
						בדיקה כימית (שנתית) ח	הגבה	7.5	pH	תקין	78.95		
						בדיקה כימית (שנתית) ח	טמפרטורה	22.7	°C	תקין			
						בדיקה כימית (שנתית) ח	צבע	<MRL	יחידות צבע	תקין			

0 **סה"כ דגימות חריגות ליישוב:**

3 **סה"כ דגימות ליישוב:**

נווה מבטח	
בדיקה כימית שנתית (ת)	14
בדיקה למתכות ברשת	3

0 **סה"כ דגימות חריגות למועצה:**

9 **סה"כ דגימות למועצה:**

נווה מבטח	כפר אחים	חצור-אשדוד	חצב	באר טוביה
בדיקה כימית שנתית (ת)	0	7	0	0
בדיקה למתכות ברשת	3	0	6	3
מאגר	0	2	0	0
תדירות א	0	44	0	0

0 **סה"כ דגימות חריגות ללשכה:**

9 **סה"כ דגימות ללשכה:**

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 13/09/2018

עמוד 8 מתוך 8

תוצאות בדיקות כימיות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2018 עד תאריך: 30/06/2018

	נווה מבטח	כפר אחים	חצור-אשדוד	חצב	באר טוביה
בדיקה כימית שנתית (ת)	14	0	7	0	0
בדיקה למתכות ברשת	3	3	0	6	3
מאגר	0	0	2	0	0
תדירות א	0	0	44	0	0

0 סה"כ דגימות חריגות לדוח :

9 סה"כ דגימות לדוח :

	נווה מבטח	כפר אחים	חצור-אשדוד	חצב	באר טוביה
בדיקה כימית שנתית (ת)	14	0	7	0	0
בדיקה למתכות ברשת	3	3	0	6	3
מאגר	0	0	2	0	0
תדירות א	0	0	44	0	0