

**דוח חריגים - מי שתיה**

מתאריך: 01/04/2020 עד תאריך: 30/06/2020

מחוז: **מחוז אשקלון**

לשכה: **אשקלון**

מועצה: **באר טוביה**

ישב	לקוח	קוד נקודה	שם נקודת הדיגום	תאריך דיגום	מס. דגימה	מס.מעבדה	קבוצת בדיקה	דופן	מרכיב בדיקה	תוצאה סופית	יחידות	מצב בדיקה	שם המעבדה	מצב דגימה	הערות לדגימה
באר טוביה	מושב נווה מבטח	NW00072734	נווה מבטח בריכה טיפולית	30/06/2020	W02886612001	2020/06/003775	לגינולה	1	עכירות	0.6	NTU	תקין	תל אביב	חריג	
							לגינולה	1	לגינולה	8320	CFU/L	חריג	תל אביב	חריג	
							לגינולה	1	pH	7.3		תקין	תל אביב	חריג	
							לגינולה	1	טמפרטורה	34	°C	חריג	תל אביב	חריג	

1 סה"כ דגימות חריגות ללקוח:

1 סה"כ דגימות חריגות לישוב:

ישב	לקוח	קוד נקודה	שם נקודת הדיגום	תאריך דיגום	מס. דגימה	מס.מעבדה	קבוצת בדיקה	דופן	מרכיב בדיקה	תוצאה סופית	יחידות	מצב בדיקה	שם המעבדה	מצב דגימה	הערות לדגימה
עזר	עזר	NW00019530	עזר ח. צרכן	27/04/2020	W02855911030	2020/04/001207	מיקרוביאלית	1	כלור	0.3	מג/ל	תקין	באר שבע	חריג	
							מיקרוביאלית	1	עכירות	0.2	NTU	תקין	באר שבע	חריג	
							מיקרוביאלית	1	קוליפורם	22	CFU/100 ml	חריג	באר שבע	חריג	
							מאגר	1	כלור	0.3	מג/ל	תקין	באר שבע	תקין	
							מאגר	1	כלור	0.3	מג/ל	תקין	באר שבע	תקין	
							מאגר	1	כלור	0.3	מג/ל	תקין	באר שבע	תקין	
							מאגר	1	עכירות	0.2	NTU	תקין	באר שבע	תקין	
							מאגר	1	עכירות	0.2	NTU	תקין	באר שבע	תקין	
							מאגר	1	עכירות	0.2	NTU	תקין	באר שבע	תקין	
							מאגר	1	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין	באר שבע	תקין	
							מאגר	1	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין	באר שבע	תקין	

**דוח חריגים - מי שתיה**

מתאריך: 01/04/2020 עד תאריך: 30/06/2020

ישוב	לקוח	קוד נקודה	שם נקודת הדיגום	תאריך דיגום	מ.ס. דגימה	מ.ס.מעבדה	קבוצת בדיקה	דופ	מרכיב בדיקה	תוצאה סופית	יחידות	מצב בדיקה	שם המעבדה	מצב דגימה	הערות לדגימה
							מאגר	1	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין	באר שבע	תקין	
							מאגר	1	קוליפורם צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין	באר שבע	תקין	
							מאגר	1	קוליפורם צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין	באר שבע	תקין	
							מאגר	1	קוליפורם צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין	באר שבע	תקין	

1 סה"כ דגימות חריגות ללקוח:

1 סה"כ דגימות חריגות לישוב:

2 סה"כ דגימות חריגות למועצה:

2 סה"כ דגימות חריגות ללשכה:

2 סה"כ דגימות חריגות למחוז:

2 סה"כ דגימות חריגות לדוח: