

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 13/07/2020

עמוד 1 מתוך 4

תוצאות בדיקות כימיות בחתך בנקודת דיגום

תאריך: 01/04/2020 עד תאריך: 30/06/2020

לשכה: אשקלון

מועצה אזורית: באר טוביה

2

ספק: קיבוץ חצור

חצור-אשדוד

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
צומת מיהול חצור	NW00019176	צומת מיהול מים מסופקים	2020/04/000055	06/04/2020	תקין	מאגר	חנקת NO3 *	49268	מקג/ל	תקין	70.38		
						מאגר	כלוריד Cl	328.0	מג/ל	תקין	82.00		
צומת מיהול חצור	NW00019176	צומת מיהול מים מסופקים	2020/05/000250	19/05/2020	תקין	מאגר	חנקת NO3 *	46395	מקג/ל	תקין	66.28	חגי גורופי	
						מאגר	כלוריד Cl	225.0	מג/ל	תקין	56.25		
צומת מיהול חצור	NW00019176	צומת מיהול מים מסופקים	2020/06/000162	10/06/2020	תקין	מאגר	חנקת NO3 *	44378	מקג/ל	תקין	63.40	חגי גורופי	
						מאגר	כלוריד Cl	278.0	מג/ל	תקין	69.50		
צומת מיהול חצור	NW00019578	חצור באר 2	2020/04/000117	19/04/2020	תקין	בדיקה כימית (שנתית) (תדירות ח)	חנקת	51596	מקג/ל	תקין	73.71	חגי גורופי	
						בדיקה כימית (שנתית) (תדירות ח)	בליעת קרינת UV	0.0100	ס"מ/1	תקין			
						בדיקה כימית (שנתית) (תדירות ח)	כלוריד	395.0	מג/ל	תקין	98.75		
						בדיקה כימית (שנתית) (תדירות ח)	כלל פחמן אורגני	<MRL	מג/ל	תקין			
						בדיקה כימית (שנתית) (תדירות ח)	הגבה	7.3	pH	תקין	76.84		
						בדיקה כימית (שנתית) (תדירות ח)	טמפרטורה	23.3	°C	תקין			
						בדיקה כימית (שנתית) (תדירות ח)	צבע	<MRL	יחידות צבע	תקין			
צומת מיהול חצור	NW00019578	חצור באר 2	2020/05/000251	19/05/2020	תקין	מאגר	חנקת NO3 *	55678	מקג/ל	תקין	79.54	חגי גורופי	

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 13/07/2020

עמוד 2 מתוך 4

תוצאות בדיקות כימיות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/04/2020 עד תאריך: 30/06/2020

חצור-אשדוד	
7	בדיקה כימית שנתיית (ת)
7	מאגר

ספק: מושב נווה מבטח

נווה מבטח

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00019247	נווה מבטח באר-א צפ. מע.	2020/04/000119	19/04/2020	תקין	בדיקה כימית (שנתיית) (תדירות ח	חנקה	22537	מקג/ל	תקין	32.20	חגי גורופי	
						בדיקה כימית (שנתיית) (תדירות ח	בליעת קרינת UV	<MRL	ס"מ/1	תקין			
						בדיקה כימית (שנתיית) (תדירות ח	כלוריד	168.0	מג/ל	תקין	42.00		
						בדיקה כימית (שנתיית) (תדירות ח	כלל פחמן אורגני	<MRL	מג/ל	תקין			
						בדיקה כימית (שנתיית) (תדירות ח	הגבה	7.3	pH	תקין	76.84		
						בדיקה כימית (שנתיית) (תדירות ח	טמפרטורה	24.1	°C	תקין			
						בדיקה כימית (שנתיית) (תדירות ח	צבע	<MRL	יחידות צבע	תקין			
	NW00019518	נווה מבטח באר ב דר. מז.	2020/04/000118	19/04/2020	תקין	בדיקה כימית (שנתיית) (תדירות ח	חנקה	24670	מקג/ל	תקין	35.24	חגי גורופי	
						בדיקה כימית (שנתיית) (תדירות ח	בליעת קרינת UV	<MRL	ס"מ/1	תקין			
						בדיקה כימית (שנתיית) (תדירות ח	כלוריד	303.0	מג/ל	תקין	75.75		
						בדיקה כימית (שנתיית) (תדירות ח	כלל פחמן אורגני	<MRL	מג/ל	תקין			
						בדיקה כימית (שנתיית) (תדירות ח	הגבה	7.4	pH	תקין	77.89		
						בדיקה כימית (שנתיית) (תדירות ח	טמפרטורה	23.7	°C	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 13/07/2020

עמוד 3 מתוך 4

תוצאות בדיקות כימיות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/04/2020 עד תאריך: 30/06/2020

ספק: מושב נווה מבטח

נווה מבטח

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						בדיקה כימית (שנתית) (תדירות ח	צבע	<MRL	יחידות צבע	תקין			
	NW00019518	נווה מבטח באר ב דר. מז.	2020/05/000260	19/05/2020	תקין	מאגר	תנקה NO3 *	57075	מקג/ל	תקין	81.54	חגי גורופי	

0 **סה"כ דגימות חריגות לישוב:**

3 **סה"כ דגימות לישוב:**

נווה מבטח	
בדיקה כימית שנתית (ת)	14
מאגר	1

0 **סה"כ דגימות חריגות למועצה:**

8 **סה"כ דגימות למועצה:**

נווה מבטח	חצור-אשדוד
בדיקה כימית שנתית (ת)	7
מאגר	7

0 **סה"כ דגימות חריגות ללשכה:**

8 **סה"כ דגימות ללשכה:**

נווה מבטח	חצור-אשדוד
בדיקה כימית שנתית (ת)	7
מאגר	7

0 **סה"כ דגימות חריגות לדוח:**

8 **סה"כ דגימות לדוח:**

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 13/07/2020

עמוד 4 מתוך 4

תוצאות בדיקות כימיות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/04/2020 עד תאריך: 30/06/2020

	חצור-אשדוד	נווה מבטח
בדיקה כימית שנתית (ת)	7	14
מאגר	7	1