



שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב  
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

משרד  
הבריאות  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במים

דף 1 מתוך 2

תעודת בדיקה מספר: 2018/1294	
תאריך אישור תעודה: 20/09/2018	תאריך הוצאת תעודה: 20/09/2018
תאריך הדיגום: 21/08/2018 תאריך קבלת דגימה: 21/08/2018 12:18	שם הדוגם: אביגדור שמקה, אביגדור שמקה הדגימות הגיעו בקירור: כן לא
מקום הדיגום: אורות, אחווה, באר טוביה, כפר אחים, כפר ורבורג, ניר בניס, עזריקם, תימורים מחוז אשקלון	אתר: נאות אחווה לשכה: אשקלון
מזמין בדיקה: עדנה נוה מועצה אזורית באר טוביה	פקס: 088509702 טלפון: 05063092259 כתובת: דוא"ל: edna@beer-tuvia.org.il
סוגי בדיקה: טריהלומתנים	בדיקות נוספות: אין

הדיגום בוצע לפי הנחיות לדיגום מים של משרד הבריאות ובהתאם לנוהל דיגום של יחידה לכימיה של מים מס' TWc302

### דוח תוצאות

שם פרמטר	יחידות	ריכוז מירבי מותר <sup>1</sup>	MRL <sup>2</sup>	תוצאות			
				201808000204	201808000202	201808000201	201808000200
שם הבדיקה	שם מבצע/תאריך <sup>3</sup>			NW00019226 עזריקם רשת חדש רשת	NW00019181 כפר ורבורג רשת חדש רשת	NW00019528 בט חצ מול בית הנוער בשכ. ההרחבה רשת	NW00019547 כפר אחים בית 1 רשת
כלורופורם, THM	מג/ל	לא ישים	0.0005	<MRL	<MRL	<MRL	<MRL
ברומפורם	מג/ל	לא ישים	0.0005	0.0012	0.0011	0.0014	0.0009
ברומודיכלורומתן	מג/ל	לא ישים	0.0005	<MRL	<MRL	<MRL	<MRL
דיברומוכלוכומתן	מג/ל	לא ישים	0.0005	0.0005	0.0005	0.0006	<MRL
טריהלומתנים - ערך סכמי	מג/ל	0.1	0.0005	0.0017	0.0016	0.0020	<MRL

הבדיקות הנכללות בתעודה בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט, שנבדק בלבד; יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים; אמות המידה של המעבדה מכוילים במעבדות מוסמכות לפי ISO17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. תאריך עדכון תבנית: 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב  
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

משרד  
הבריאות  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במים

דף 2 מתוך 2

2018/1294

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

שיטת הבדיקה	שם מבצע/ תאריך <sup>3</sup>	תוצאות				MRL <sup>2</sup>	ריכוז מירבי מותר <sup>1</sup>	יחידות	שם פרמטר
		201808000208	201808000207	201808000206	201808000205				
		NW00019537 תימורים ח. צרכן רשת	NW00019557 ניר בנים חצ צד מזרח רשת	NW00020106 ליד בית המייסדים נאות אחזה ח. צרכן רשת	NW00019589 אורות בית רשת				
EPA 524.2 VOC	ויקטוריה פרלין	<MRL	<MRL	<MRL	<MRL	0.0005	לא ישים	מג/ל	THM, כלורופורם,
EPA 524.2 VOC	ויקטוריה פרלין	0.0011	0.0012	0.0007	0.0013	0.0005	לא ישים	מג/ל	ברומופורם
EPA 524.2 VOC	ויקטוריה פרלין	<MRL	<MRL	<MRL	<MRL	0.0005	לא ישים	מג/ל	ברומודיכלורומתן
EPA 524.2 VOC	ויקטוריה פרלין	0.0005	0.0005	<MRL	0.0006	0.0005	לא ישים	מג/ל	דיברומוכלוכומתן
EPA 524.2 VOC	ויקטוריה פרלין	0.0016	0.0017	0.0007	0.0019	0.0005	0.1	מג/ל	טריהלומתנים - ערך סכומי

1. הריכוז המרבי המותר- על פי תקנות בריאות העם בהתאם לסוג המים הנבדקים - המהדורה העדכנית ביותר.

2. MRL - Minimum Reporting Level - סף דיווח מעבדתי

3. תאריך ביצוע הבדיקה יימסר על פי בקשת הלקוח

### משרד הבריאות

מעבדה לבריאות הציבור  
על שם ד"ר א. פליכס  
ת.ד. 8255, ת"יא, מיקוד 61082  
טל': 03-5158686

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

\*\*\* סוף תעודה \*\*\*

שם מאשר: יוליה שחמיסטר

תפקיד: עובדת מעבדה

הבדיקות הנכללות בתעודה בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט, שנבדק בלבד; יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים; אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. תאריך עדכון תבנית: 26.03.2014